

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01752
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644949
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Профконструкции». Адрес: 144002, Россия, Московская обл., г.
(наименование и место нахождения заявителя) Электросталь, ул. Горького, д.38, тел.: (49657) 2-32-55, 3-12-49. ОГРН:
1095053001383, ИНН: 5053067079.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Профконструкции». Адрес: 144002, Россия, Московская обл., г.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Электросталь, ул. Горького, д.38, тел.: (49657) 2-32-55, 3-12-49. ОГРН:
1095053001383.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495)
995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г.
МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Огнестойкая кабельная линия системы "ОСТЕС", типов: лотки
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) металлические замковые трубчатые ЛПМЗТ и ЛНМЗТ с крышками и
без крышек; лотки металлические ЛПМЗТ и ЛНМЗТ серии НСТ, с
крышками и без крышек; лотки проволочные типа ПЛМ; лотки
проволочные усиленные ПЛМУ; лотки лестничные металлические типа ЛЛМр; лотки лестничные
металлические типа НЛО, предназначенная для открытых электропроводок на напряжение переменного
тока до 1,0 кВ, изготовленная по ТУ 3500-001-61603126-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г.,
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА №123-ФЗ «Технический регламент о
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) требованиях пожарной безопасности».
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Кабельные линии. Сохранение
работоспособности в условиях пожара
ГОСТ Р 53316-2009 сохраняет работоспособность в течении 60 минут.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протоколы испытаний №К02131-ТР, К02132-ТР, К02133-ТР,
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ К02134-ТР, К02135-ТР от 25.04.2011 г., ИЦ ПБ
"Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул.
Сельскохозяйственная, д. 12 А

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008, на систему
(документы, представленные заявителем в орган по менеджмента качества применительно к производству лотков
сертификации в качестве доказательств соответствия металлических, №РОСС RU 1701.11 ТСМО/ГОС от 17.01.2011 г., выданный
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) Орган по сертификации "ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ",
115035, Москва, Софийская наб., 34 В, №РОСС RU.3425.04ЯЧ00 от 04.06.2007. Место нанесения знака обращения на
рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2011 по 24.04.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Аксенов

 А.В. Трошин